


STŘECHA

OHŘEV TV
KOTEL ZP
24kW,2,8NM3/H,KK20- TURBO



32-POD STROPĚM

32,CH50

1.NP

32-OC-ZEMNÍ PLYN NÍZKOTLAKÝ- ZPN TL
MĚŘENÝ
NAPOUJENÍ V 1.PP NA STAVAJÍCÍ ROZVOD CCA
20M- PŘETLAK 1,8-2,1KPA
ULOŽENÍ PO MAX. 2,5M
KKV 25

HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Formát : A4	Kopie :
Ing. Dan Života	Ing. Dan Života	Ing. Ivo Galík	Datum : 06/2015	
Stavba : Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tověř v budově č.p. 18		Stupeň dokumentace : pro provádění stavby		
Místo : Tověř, č.p.18		Datum : 06/2015		
k.ú.Tověř, parc.č. 145 a přírůstky parc.č. 146/1		Stupeň : PS		
Obsah : ZTI- PLYN- SCHÉMA		Měřítko : 1:50		
		Výkres číslo : 05		
		Část : D.1.4		