

DS GEO projekt
Na Šibeníku 42
779 00 Olomouc

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE |
| | 1093364395 | Chrobák Ladislav/800850860 | Přerov / 26.6.2017 |

vĚc: Vyjádření ke stavebnímu povolení

Název stavby: „Tověř MK Lípa - bytovky “
Kat. území: Toveř Parc.číslo: 247/1, 247/2, 462/1 Č. map. listu:
Předložené podklady: PD

Prověřili jsme projektovou dokumentaci (PD), kterou jste nám zaslali, a zjistili jsme, že v prostoru stavby se nachází nadzemní vedení NN, podzemní vedení: kabel NN, které je chráněno dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301. ČEZ Distribuce požaduje, aby uložení kabelového vedení NN v souběhu a při křížení s komunikací nebo chodníkem bylo provedeno podle ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. Dále požadujeme, aby byla trasa obrubníků na komunikaci a chodníky v souběhu s kabelem byla mimo trasu kabelového vedení

Souhlas s činností v ochranném pásmu distribučního zařízení bude řešen na základě žádosti prováděcí firmy před realizací stavby.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, pokud investor dodrží podmínky tohoto stanoviska a tyto podmínky, které uvádíme v příloze.

Uvedené vyjádření lze použít pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení. Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vystavení.

S pozdravem




ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 297

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení správy energetického majetku
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

